

Voorwaarden nood- en hulpdiensten m.b.t. bereikbaarheid

- De doorrijdbreedte bedraagt minimaal 3,50 meter
- De doorrijdhoogte bedraagt minimaal 4,20 meter
- Vrije tram- en busbanen geschikt voor nood- en hulpdiensten, de afscheidingen van trambanen zijn overrijdbaar
- Over afsluitmiddelen (zoals bijv. klappalen) moet worde overlegd met de brandweer
- Opbrekingen over een maximale lengte van 80,00 meter, vooraf overleg met brandweer m.b.t. bereikbaarheid redvoertuig(en)
- Redvoertuigen kunnen maximaal 10,00 meter vanuit de gevel opgesteld worden en dienen een opstelvlak te hebben van minimaal 5,00 x 10,00 meter
- Open ontgravingen hebben een maximale ontgraving van 35,00 meter
- Bochtstraal: minimaal R7
- Hellingbaan maximaal 7% (dit komt overeen met 12°)
- Woon- en industriewijken moeten twee ontsluitingswegen hebben
- Straten zijn bij voorkeur 2-zijdig bereikbaar
- Geen tegengesteld verkeer in een éénrichtingsstraat
- Brandkranen minimaal rondom 1,00 meter vrijhouden
- Brandkraanbordjes moeten zichtbaar blijven
- Aansluitingen droge blusleidingen moeten vrijgehouden worden
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst- en gezondheidsgebouwen e.d. dienen vrij gehouden te worden van obstakels